

UAB „Plungės šilumos tinklai“ katilinių šilumnešio techniniai parametrai

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Miestas	Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis, bar.	Gržtamo į katilinę šilumnešio slėgis, bar.
1.	V. Mačernio	Plungė	6,0 ± 5 %	3,2 ± 5 %
2.	Lentpjūvės	Plungė	6,0 ± 5 %	3,2 ± 5 %

Termofikacinio vandens kokybės parametrai

Eil.Nr.	Rodikliai	Kiekiai, dimensijos
1.	Bendras kietumas	ne daugiau 0,2 mg-ekv/kg
2.	Šarmingumas pagal fenoftaleiną	0,1-0,2 mg-ekv/kg
3.	Deguonis	ne daugiau 0,02 mg-ekv/kg
4.	Angliarūškė	Neturi būti

Vandens srautas, m³/h
320 ± 5 %
180 ± 5 %