



UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Šilumos suvartojimų palyginamoji analizė Plungėje 2022-2023 m. šildymo sezono metu. Energijos taupymo patarimai.

Atlikus 2022-2023 m. šildymo sezono analizę Plungės daugiabučiams namams, paaiškėjo, kad mažiausiai už šilumą moka kompleksiskai renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Per 2022-2023 m. šildymo sezoną kompleksiskai renovuoti namai mokėjo vidutiniškai po **0,73 Eur/m²** per mėnesį. Žemiau pateikiame kompleksiskai renovuotų namų mokėjimus už šilumą:

Vartotojas	2022 m. Spalis	2022 m. Lapkritis	2022 m. Gruodis	2023 Sausis	2023 Vasaris	2023 Kovas	2023 Balandis	Vidutinė per 2022- 2023 m.
A. Jucio g. 10	0,15	0,60	0,97	0,88	0,71	0,57	0,27	0,59
A. Jucio g. 12	0,20	0,58	0,96	0,81	0,69	0,53	0,29	0,58
A. Jucio g. 16	0,09	0,50	0,89	0,77	0,65	0,50	0,20	0,51
A. Jucio g. 30	0,18	0,59	1,03	0,88	0,71	0,62	0,32	0,62
A. Jucio g. 32	0,20	0,65	1,04	0,87	0,74	0,63	0,30	0,63
A. Jucio g. 34	0,14	0,48	0,79	0,65	0,54	0,48	0,23	0,47
A. Jucio g. 4	0,19	0,59	0,93	0,83	0,71	0,59	0,29	0,59
A. Jucio g. 43	0,12	0,64	1,04	0,89	0,74	0,63	0,24	0,61
A. Jucio g. 47	0,24	0,65	1,05	0,86	0,76	0,64	0,32	0,65
A. Jucio g. 55	0,21	0,61	1,01	0,91	0,76	0,63	0,28	0,63
A. Jucio g. 6	0,13	0,50	0,87	0,73	0,64	0,51	0,21	0,51
A. Jucio g. 8	0,18	0,63	0,94	0,82	0,71	0,56	0,26	0,59
A. Jucio skg. 2	0,17	0,55	0,88	0,75	0,63	0,54	0,26	0,54
A. Jucio skg. 4	0,20	0,59	1,00	0,91	0,74	0,62	0,31	0,62
A. Jucio skg. 6	0,23	0,64	0,90	0,92	0,76	0,60	0,31	0,62
A. Vaišvilos g. 19	0,34	0,91	1,47	1,26	1,14	0,97	0,43	0,93
A. Vaišvilos g. 21	0,32	0,87	1,39	1,26	1,12	0,96	0,41	0,90
A. Vaišvilos g. 23	0,32	0,97	1,42	1,25	1,08	0,90	0,40	0,91
A. Vaišvilos g. 25	0,27	0,82	1,21	1,05	0,96	0,82	0,30	0,78
A. Vaišvilos g. 27	0,26	0,73	1,16	0,92	0,77	0,62	0,29	0,68
A. Vaišvilos g. 29	0,20	0,63	1,02	0,90	0,76	0,64	0,26	0,63
A. Vaišvilos g. 31	0,30	0,84	1,34	1,20	0,98	0,82	0,36	0,83
A. Vaišvilos g. 5	0,15	0,63	0,87	0,83	0,68	0,55	0,18	0,56
A. Vaišvilos g. 7	0,21	0,62	1,13	0,91	0,83	0,63	0,27	0,66
A. Vaišvilos g. 9	0,14	0,69	1,11	1,06	0,85	0,68	0,23	0,68
Birutės g. 30	0,19	0,62	1,04	0,87	0,71	0,64	0,28	0,62
Dar. ir Girėno g. 39	0,50	1,23	1,65	1,44	1,26	1,09	0,50	1,10
Dar. ir Girėno g. 40	0,35	0,84	1,25	1,13	0,91	0,74	0,35	0,80
Dar. ir Girėno g. 41	0,51	1,07	1,54	1,33	1,11	1,00	0,58	1,02
Dar. ir Girėno g. 42	0,61	1,24	1,62	1,48	1,23	0,99	0,48	1,09
Dar. ir Girėno g. 43	0,44	1,08	1,44	1,34	1,19	1,03	0,51	1,00
Dar. ir Girėno g. 45	0,47	1,01	1,34	1,26	1,08	0,97	0,49	0,95
Dar. ir Girėno g. 47	0,51	1,02	1,43	1,31	1,15	1,03	0,58	1,00
Dar. ir Girėno g. 49	0,45	0,86	1,23	1,18	1,06	0,94	0,56	0,90
Dar. ir Girėno g. 51	0,38	0,97	1,40	1,27	1,14	1,01	0,46	0,95
Gandingos g. 10	0,18	0,61	1,13	1,06	0,84	0,74	0,26	0,69
Gandingos g. 14	0,15	0,47	0,83	0,71	0,62	0,50	0,22	0,50
I. Končiaus g. 8	0,20	0,59	1,04	0,88	0,77	0,65	0,33	0,64
J. Tumo-Vaižganto g. 84	0,18	0,54	0,92	0,79	0,66	0,52	0,26	0,55
J. Tumo-Vaižganto g. 86	0,19	0,59	0,97	0,84	0,72	0,59	0,26	0,59
J. Tumo-Vaižganto g. 96	0,23	0,74	1,25	1,20	0,96	0,80	0,32	0,79
Laisvės al. 3	0,40	1,07	1,44	1,26	1,11	0,97	0,53	0,97
Laisvės al. 5	0,28	1,21	1,85	1,73	1,42	1,24	0,61	1,19
Liepgirių g. 27, Narvaišiai	0,50	1,55	2,15	2,03	1,74	1,43	0,59	1,43
Mendeno skg. 4	0,00	0,62	0,84	0,76	0,63	0,53	0,16	0,51
Mendeno skg. 6	0,00	0,50	0,84	0,72	0,63	0,55	0,15	0,48
S. Nėries g. 20	0,31	0,95	1,40	1,30	1,02	0,84	0,41	0,89
Senamiesčio a. 2	0,24	0,90	1,48	1,25	0,80	0,79	0,37	0,83
Stoties g. 10	0,45	0,86	1,38	1,24	1,05	0,99	0,50	0,92
Stoties g. 12	0,79	1,22	1,92	1,41	1,19	0,99	0,49	1,14
Stoties g. 14	0,30	0,92	1,67	1,35	1,19	0,91	0,37	0,96
Stoties g. 16	0,11	0,64	1,19	0,98	0,91	0,75	0,29	0,70
Stoties g. 32	0,18	0,69	1,27	0,98	0,86	0,72	0,30	0,71
Telšių g. 1	0,35	0,86	1,40	1,20	0,95	0,81	0,38	0,85
Telšių g. 12	0,28	0,73	1,24	1,04	0,89	0,80	0,40	0,77
Telšių g. 19	0,19	0,70	1,09	1,03	0,88	0,75	0,35	0,71
Telšių g. 19 B	0,52	0,69	1,72	1,47	1,25	1,19	0,64	1,07

Telšių sk.9	0,27	0,89	1,40	1,18	1,00	0,85	0,43	0,86
V. Mačernio g. 1	0,18	0,54	0,90	0,74	0,64	0,53	0,28	0,54
V. Mačernio g. 10	0,21	0,59	0,95	0,80	0,71	0,57	0,27	0,59
V. Mačernio g. 11	0,15	0,49	0,85	0,69	0,58	0,48	0,22	0,49
V. Mačernio g. 12	0,29	0,88	1,40	1,27	1,06	0,93	0,34	0,88
V. Mačernio g. 13	0,24	0,64	1,06	0,95	0,82	0,69	0,34	0,68
V. Mačernio g. 16	0,31	0,80	1,36	1,20	1,00	0,89	0,43	0,86
V. Mačernio g. 21	0,18	0,56	0,99	0,83	0,69	0,56	0,25	0,58
V. Mačernio g. 23	0,19	0,56	0,94	0,80	0,67	0,54	0,24	0,56
V. Mačernio g. 25	0,17	0,54	0,87	0,78	0,65	0,55	0,25	0,54
V. Mačernio g. 27	0,25	0,63	1,02	0,91	0,77	0,63	0,29	0,64
V. Mačernio g. 3	0,18	0,56	0,92	0,78	0,66	0,53	0,23	0,55
V. Mačernio g.35	0,18	0,55	1,01	0,86	0,76	0,62	0,25	0,60
V. Mačernio g. 39	0,15	0,51	0,89	0,76	0,65	0,52	0,17	0,52
V. Mačernio g. 41	0,17	0,85	1,02	0,71	0,59	0,43	0,09	0,55
V. Mačernio g. 43	0,20	0,55	0,84	0,77	0,65	0,54	0,23	0,54
V. Mačernio g. 43 A	0,07	0,50	0,93	0,85	0,77	0,66	0,17	0,56
V. Mačernio g. 45	0,26	0,64	1,02	0,86	0,70	0,58	0,27	0,62
V. Mačernio g. 5	0,24	0,57	0,93	0,84	0,71	0,58	0,28	0,59
V. Mačernio g. 59	0,30	0,65	1,01	1,04	0,99	0,84	0,38	0,74
V. Mačernio g. 6	0,24	0,65	1,09	1,00	0,80	0,68	0,32	0,68
V. Mačernio g. 61	0,31	0,89	1,53	1,35	1,19	0,98	0,48	0,96
V. Mačernio g. 7	0,17	0,54	0,94	0,81	0,64	0,48	0,22	0,54
V. Mačernio g. 8	0,22	0,64	1,12	0,94	0,80	0,65	0,31	0,67
V. Mačernio g. 9	0,00	0,49	0,78	0,65	0,56	0,43	0,21	0,45
Vytauto g. 27	0,47	1,02	1,53	1,53	1,28	1,05	0,55	1,06
Žemaičių g. 13 - Varkaliai	0,67	0,98	1,74	1,71	1,31	1,13	0,57	1,16
Žemaičių g. 7 - Varkaliai	0,17	0,68	1,13	0,99	0,87	0,76	0,28	0,70
Įmonės vidurkis	0,26	0,74	1,17	1,03	0,87	0,73	0,34	0,73

Visiškai nerenovuotų namų gyventojai 2022-2023 m. šildymo sezono metu už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,86 Eur/m²** per mėnesį. **Kompleksiškai renovuotų ir visiškai nerenovuotų namų šilumos suvartojimas šildymui skiriasi 2,54 karto.**

2022-2023 m. šildymo sezono metu daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,07 Eur/m²** per mėnesį, tuo metu daugiabučiai namai, kuriuose yra įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po 2,19 Eur/m² per mėnesį. Žemiau pateikti namų, kuriuose įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai mokėjimai už šilumą.

Vartotojas	2022 m.	2022 m.	2022 m.	2023 m.	2023 m.	2023 m.	2023 m.	Vidutinė per 2022-2023 m.
	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	
Dar. ir Girėno 33	1,44	2,21	3,13	2,99	2,56	2,34	1,73	2,34
Dar. ir Girėno 35	1,84	2,92	3,78	3,61	3,23	3,44	2,66	3,07
Dar. ir Girėno 37	1,80	3,01	3,83	3,85	3,29	3,19	2,21	3,03
Dar. ir Girėno 53	1,52	2,44	3,54	3,58	3,08	2,88	2,08	2,73
Gluosnių 3, Žemaičių Kalvarija	0,07	0,77	1,16	1,30	1,09	0,88	0,00	0,75
I. Končiaus 12	1,06	1,77	2,61	2,45	2,08	2,00	0,82	1,83
Lentpiūvės 4	1,17	2,05	3,22	2,99	2,64	2,35	1,63	2,29
Lentpiūvės 6	1,93	2,88	4,12	3,65	3,10	2,96	2,01	2,95
Parko al. 6	0,94	1,79	3,14	3,20	2,35	2,82	1,14	2,20
S. Nėries 4	1,63	2,93	3,84	3,70	3,25	2,86	1,88	2,87
Senamiesčio 2	0,24	0,90	1,48	1,25	0,80	0,79	0,37	0,83
Stoties 30	1,45	2,39	3,50	3,37	2,24	2,32	1,70	2,42
Stoties 8	0,92	1,68	2,42	2,27	2,06	1,82	1,21	1,77
Telšių 21	0,86	1,64	2,35	2,14	1,79	1,65	0,79	1,60
Vienuolyno 3, Žemaičių Kalvarija	1,10	2,08	2,94	2,91	2,44	2,19	1,34	2,14
Įmonės vidurkis	1,20	2,10	3,00	2,88	2,40	2,30	1,44	2,19

Daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai mokėjo 2,05 karto mažiau, negu namai, kuriuose yra seno tipo elevatoriniai šilumos punktai.

Energijos taupymo patarimai:

1. Kompleksinė pastatų renovacija

2. Šilumos punktų automatizavimas. Namuose, kuriuose yra seni elevatoriniai šilumos punktai, šilumos tiekimas į butus reguliuojamas rankiniu būdu sukiojant sklendes. Tokiuose namuose patalpos šildomos netolygiai, ypač rudens ir pavasario metu, kai lauke diena būna šilta, o naktį vėsu. Įdiegus automatizuotą šilumos punktą, šilumą reguliuoja automatika, priklausomai nuo besikeičiančios lauko temperatūros. Esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekiamas žemesnės temperatūros vanduo, taip taupant šilumą.

3. Mažoji renovacija (šildymo sistemų subalansavimas, individualios apskaitos butuose įrengimas, senų šilumos punktų keitimas naujais).