



UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Šilumos suvartojimų palyginamoji analizė Plungėje 2024-2025 m. šildymo sezono metu. Energijos taupymo patarimai.

Atlikus 2024-2025 m. šildymo sezono analizę Plungės daugiabučiams namams, paaiškėjo, kad mažiausiai už šilumą moka kompleksškai renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Per 2024-2025 m. šildymo sezoną kompleksškai renovuoti namai mokėjo vidutiniškai po 0,67 Eur/m² per mėnesį. Žemiau pateikiame kompleksškai renovuotų namų mokėjimus už šilumą:

Vartotojas	2024 m. Spalis	2024 m. Lapkritis	2024 m. Gruodis	2025 m. Sausis	2025 m. Vasaris	2025 m. Kovas	2025 m. Balandis	Vidutinė per 2024- 2025 m.
A. Jucio g. 10	0,19	0,50	0,69	0,70	0,71	0,45	0,16	0,49
A. Jucio g. 12	0,25	0,50	0,66	0,65	0,69	0,44	0,18	0,48
A. Jucio g. 16	0,18	0,48	0,66	0,62	0,68	0,44	0,18	0,46
A. Jucio g. 18	0,24	0,45	0,78	0,69	0,68	0,45	0,16	0,49
A. Jucio g. 30	0,25	0,54	0,71	0,75	0,79	0,57	0,21	0,55
A. Jucio g. 32	0,30	0,58	0,75	0,76	0,85	0,59	0,21	0,58
A. Jucio g. 34	0,23	0,45	0,58	0,60	0,61	0,46	0,21	0,45
A. Jucio g. 4	0,22	0,52	0,65	0,65	0,64	0,45	0,17	0,47
A. Jucio g. 43	0,21	0,58	0,73	0,78	0,83	0,54	0,22	0,56
A. Jucio g. 47	0,37	0,63	0,81	0,82	0,87	0,65	0,27	0,63
A. Jucio g. 55	0,20	0,46	0,66	0,70	0,77	0,48	0,21	0,50
A. Jucio g. 6	0,24	0,52	0,68	0,69	0,74	0,50	0,17	0,51
A. Jucio g. 8	0,30	0,53	0,68	0,72	0,75	0,55	0,21	0,53
A. Jucio skg. 2	0,22	0,48	0,63	0,66	0,66	0,43	0,15	0,46
A. Jucio skg. 4	0,30	0,64	0,83	0,80	0,83	0,56	0,22	0,60
A. Jucio skg. 6	0,29	0,54	0,69	0,73	0,75	0,52	0,19	0,53
A. Jucio skg. 8	0,25	0,46	0,58	0,59	0,66	0,44	0,18	0,45
A. Vaišvilos g. 19	0,38	0,91	1,30	1,24	1,36	1,07	0,45	0,96
A. Vaišvilos g. 21	0,36	0,75	1,01	1,02	1,23	0,88	0,35	0,80
A. Vaišvilos g. 23	0,43	0,95	1,25	1,23	1,47	1,06	0,41	0,97
A. Vaišvilos g. 25	0,28	0,69	0,93	0,91	0,99	0,72	0,24	0,68
A. Vaišvilos g. 27	0,22	0,58	0,79	0,77	0,86	0,58	0,24	0,58
A. Vaišvilos g. 29	0,23	0,54	0,77	0,76	0,81	0,54	0,23	0,55
A. Vaišvilos g. 31	0,28	0,65	0,95	0,94	1,00	0,62	0,26	0,67
A. Vaišvilos g. 5	0,24	0,56	0,81	0,80	0,83	0,55	0,28	0,58
A. Vaišvilos g. 7	0,25	0,57	0,79	0,80	0,87	0,60	0,24	0,59
A. Vaišvilos g. 9	0,17	0,62	0,91	0,89	0,88	0,56	0,20	0,60
Birutės g. 30	0,22	0,54	0,80	0,79	0,83	0,61	0,29	0,58
Dar.ir Girėno 39	0,54	0,98	1,31	1,21	1,26	0,99	0,51	0,97
Dar.ir Girėno 40	0,29	0,68	0,95	0,93	0,93	0,63	0,31	0,67
Dar.ir Girėno 41	0,56	0,97	1,24	1,18	1,23	0,97	0,49	0,95
Dar.ir Girėno 42	0,52	0,89	1,16	1,15	1,19	1,02	0,46	0,91
Dar.ir Girėno 43	0,54	0,92	1,21	1,22	1,24	0,96	0,45	0,93
Dar.ir Girėno 45	0,50	0,84	1,09	1,06	1,12	0,91	0,41	0,85
Dar.ir Girėno 47	0,53	0,91	1,17	1,16	1,24	1,03	0,50	0,93
Dar.ir Girėno 49	0,48	0,74	1,05	1,03	1,07	0,93	0,40	0,81
Dar.ir Girėno 51	0,50	0,83	1,11	1,11	1,21	0,96	0,50	0,89
Dar.ir Girėno 58	0,48	0,88	1,07	1,04	1,02	0,70	0,27	0,78
Gandingos 10	0,23	0,59	0,86	0,81	0,86	0,51	0,22	0,58
Gandingos 14	0,16	0,44	0,62	0,66	0,67	0,43	0,13	0,44
I. Končiaus 8	0,23	0,50	0,68	0,70	0,75	0,53	0,22	0,52
J. Tumo-Vaižganto 84	0,23	0,49	0,64	0,63	0,71	0,47	0,17	0,48
J. Tumo-Vaižganto 86	0,25	0,53	0,68	0,72	0,77	0,52	0,19	0,52
J. Tumo-Vaižganto 96	0,25	0,65	0,95	0,98	0,98	0,68	0,27	0,68
Laisvės al. 3	0,39	0,81	1,02	1,00	1,06	0,83	0,33	0,78
Laisvės al. 5	0,59	1,18	1,60	1,70	1,93	1,40	0,68	1,30
Laisvės al. 9	0,60	1,22	1,62	1,62	1,85	1,30	0,54	1,25
Liepgirių g. 27, Narvaišiai	0,88	1,50	1,80	1,70	1,88	1,36	0,63	1,39
Mendeno skg. 4	0,21	0,38	0,59	0,59	0,66	0,46	0,19	0,44
Mendeno skg. 6	0,18	0,41	0,64	0,62	0,73	0,51	0,21	0,47
S.Nėries 20	0,33	0,75	1,09	1,11	1,18	0,84	0,32	0,80
S.Nėries 4	0,77	1,25	1,64	1,64	1,72	1,28	0,61	1,27

Senamiesčio 2	0,23	0,66	0,95	1,01	1,00	0,72	0,26	0,69
Stoties 10	0,43	0,77	1,18	1,07	1,20	0,90	0,46	0,86
Stoties 12	0,52	0,90	1,26	1,17	1,33	1,03	0,39	0,94
Stoties 14	0,31	0,83	1,30	1,25	1,27	0,93	0,43	0,90
Stoties 16	0,27	0,64	0,83	0,89	0,92	0,64	0,29	0,64
Stoties 32	0,23	0,60	0,90	0,88	0,97	0,64	0,28	0,64
Telšių 1	0,33	0,73	1,06	0,97	1,04	0,66	0,29	0,73
Telšių 12	0,27	0,54	0,84	0,82	0,85	0,57	0,21	0,59
Telšių 19	0,23	0,54	0,77	0,75	0,77	0,50	0,22	0,54
Telšių 19 B	0,38	0,80	1,15	1,08	1,27	0,81	0,29	0,83
Telšių sk.9	0,39	0,77	1,09	1,12	1,12	0,77	0,29	0,79
V. Mačernio 1	0,24	0,50	0,65	0,66	0,68	0,46	0,20	0,48
V. Mačernio 10	0,29	0,56	0,70	0,73	0,78	0,58	0,24	0,55
V. Mačernio 11	0,23	0,47	0,56	0,61	0,62	0,41	0,18	0,44
V. Mačernio 12	0,35	0,77	1,08	1,03	1,17	0,75	0,30	0,78
V. Mačernio 13	0,30	0,58	0,75	0,74	0,79	0,45	0,36	0,57
V. Mačernio 16	0,33	0,68	1,03	1,01	0,99	0,74	0,35	0,73
V. Mačernio 21	0,19	0,43	0,67	0,66	0,69	0,46	0,21	0,47
V. Mačernio 23	0,23	0,50	0,74	0,71	0,75	0,49	0,21	0,52
V. Mačernio 25	0,24	0,48	0,70	0,69	0,72	0,47	0,23	0,50
V. Mačernio 27	0,24	0,58	0,84	0,79	0,83	0,58	0,25	0,59
V. Mačernio 3	0,20	0,52	0,68	0,66	0,64	0,48	0,21	0,48
V. Mačernio 35	0,23	0,57	0,86	0,79	0,86	0,56	0,20	0,58
V. Mačernio 39	0,18	0,42	0,67	0,65	0,69	0,46	0,18	0,46
V. Mačernio 41	0,22	0,48	0,72	0,68	0,75	0,51	0,20	0,51
V. Mačernio 43	0,21	0,46	0,66	0,63	0,68	0,46	0,21	0,47
V. Mačernio 43 A	0,21	0,54	0,83	0,74	0,84	0,60	0,26	0,57
V. Mačernio 45	0,27	0,51	0,77	0,78	0,77	0,54	0,26	0,56
V. Mačernio 47	0,26	0,53	0,76	0,73	0,80	0,57	0,21	0,55
V. Mačernio 5	0,27	0,56	0,74	0,79	0,82	0,59	0,23	0,57
V. Mačernio 59	0,32	0,61	0,86	0,81	0,94	0,66	0,31	0,64
V. Mačernio 6	0,26	0,55	0,87	0,79	0,90	0,59	0,23	0,60
V. Mačernio 61	0,34	0,73	1,08	1,06	1,17	0,86	0,43	0,81
V. Mačernio 7	0,22	0,53	0,70	0,73	0,72	0,51	0,22	0,52
V. Mačernio 8	0,30	0,62	0,78	0,78	0,85	0,57	0,23	0,59
V. Mačernio 9	0,19	0,46	0,63	0,65	0,61	0,44	0,19	0,45
Vytauto 25	0,35	0,66	1,34	0,90	0,97	0,64	0,42	0,75
Vytauto 27	0,50	0,99	0,91	1,36	1,33	1,03	0,27	0,91
Žemaičių 13 - Varkaliai	0,55	1,07	1,38	1,36	1,29	0,98	0,58	1,03
Žemaičių 7 - Varkaliai	0,23	0,65	0,90	0,89	0,91	0,68	0,28	0,65
Vidurkis	0,32	0,66	0,90	0,89	0,95	0,67	0,29	0,67

**Nerenovuoti namai per 2024-2025 m. šildymo sezoną mokėjo vidutiniškai po 1,76 Eur/m² per mėnesį.
Žemiau pateikiamas nerenovuotų namų mokėjimai už šilumą:**

Vartotojas	2024 m. Spalis	2024 m. Lapkritis	2024 m. Gruodis	2025 m. Sausis	2025 m. Vasaris	2025 m. Kovas	2025 m. Balandis	Vidutinė per 2024- 2025 m.
A. Jucio g. 40	0,84	1,50	1,77	1,86	2,02	1,51	0,61	1,44
A. Jucio g. 42	0,75	1,35	1,56	1,66	1,78	1,34	0,65	1,30
A. Jucio g. 44	1,01	1,40	1,60	1,66	1,81	1,72	0,56	1,39
A. Jucio g. 45	0,96	1,68	1,88	1,88	2,05	1,67	0,68	1,54
A. Jucio g. 46	1,04	1,56	1,90	1,95	1,95	1,64	0,73	1,54
A. Jucio g. 48	0,92	1,53	1,77	1,81	1,93	1,51	0,62	1,44
A. Jucio g. 49	0,98	1,65	1,91	1,99	2,19	1,69	0,69	1,59
A. Jucio g. 51	0,98	1,70	1,97	2,04	2,29	1,80	0,78	1,65
A. Jucio g. 53	0,76	1,61	1,87	1,93	2,15	1,66	0,64	1,52
A. Jucio skg. 1	0,71	1,94	2,01	1,95	2,03	1,74	0,69	1,58
A. Vaišvilos g. 3	1,03	2,04	2,49	2,55	2,74	2,09	0,83	1,97
A. Vaišvilos g. 33	0,75	1,60	2,00	2,05	2,17	1,74	0,81	1,59
Birutės g. 27	1,03	1,58	1,96	1,97	2,14	1,76	0,78	1,60
Birutės g. 27A	0,86	1,57	1,93	1,94	2,08	1,73	0,71	1,55
Dar. ir Girėno 33	1,93	2,80	3,52	3,06	2,68	2,25	1,29	2,50
Dar. ir Girėno 35	1,99	2,42	2,83	2,89	2,76	2,84	1,45	2,45
Dar. ir Girėno 37	2,23	3,11	3,46	3,43	3,27	3,40	1,73	2,95
Gandingos 12	0,76	1,62	2,12	2,13	2,35	1,77	0,71	1,64
Gandingos 16	0,79	1,43	1,83	1,81	2,07	1,58	0,73	1,46
Gluosnių 3, Žemaičių Kalvarija	0,44	0,80	1,17	1,14	1,14	0,85	0,05	0,80
I. Končiaus 12	1,54	1,98	2,15	2,21	2,22	2,17	1,16	1,92

J. Tumo-Vaižganto 61	1,01	1,66	1,97	2,03	2,24	1,79	0,78	1,64
J. Tumo-Vaižganto 94	1,02	1,80	2,22	2,24	2,39	1,88	0,95	1,79
Lentpjūvės 4	1,57	1,74	2,37	2,34	2,35	2,12	1,00	1,93
Lentpjūvės 6	1,86	2,96	3,38	3,37	3,15	2,73	1,43	2,70
Mendeno skg. 8	0,89	1,62	2,12	1,85	1,81	1,50	0,70	1,50
Parko al. 2A	0,90	1,58	2,00	2,16	2,30	1,92	0,79	1,66
Parko al. 6	1,76	2,43	2,47	2,36	3,08	2,82	1,08	2,29
Stoties 18	1,46	2,20	2,63	2,49	2,72	2,30	1,12	2,13
Stoties 20	1,20	1,90	2,39	2,28	2,57	2,07	1,02	1,92
Stoties 20 A	1,07	2,08	2,54	2,55	2,84	2,25	1,04	2,05
Stoties 22	1,11	1,97	2,41	2,49	2,62	2,10	1,16	1,98
Stoties 24	1,07	1,77	2,23	2,24	2,43	1,92	1,03	1,81
Stoties 30	1,72	2,08	2,60	2,57	2,45	2,49	1,28	2,17
Stoties 34	0,92	1,55	1,88	1,87	2,07	1,61	0,80	1,53
Stoties 36	0,80	1,38	1,73	1,72	1,89	1,47	0,65	1,38
Stoties 8	1,34	1,96	2,65	2,31	2,38	1,96	0,92	1,93
Telšių 17	1,01	1,69	2,08	2,16	2,42	1,84	0,87	1,72
V. Mačernio 45 A	0,90	1,65	2,11	2,12	2,38	1,75	0,78	1,67
V. Mačernio 49	0,88	1,44	1,84	1,86	1,99	1,58	0,75	1,48
V. Mačernio 51	0,77	1,54	1,99	1,95	2,13	1,55	0,73	1,52
V. Mačernio 53	0,76	1,29	1,69	1,67	1,90	1,40	0,71	1,35
V. Mačernio 67	1,02	1,88	2,21	2,28	2,50	1,88	0,79	1,79
Vėjo 12	1,14	1,94	2,14	2,19	2,15	2,05	0,86	1,78
Vienuolyno 3, Žemaičių Kalvarija	1,31	1,79	2,44	2,56	2,43	2,08	1,12	1,96
Vidurkis	1,11	1,79	2,17	2,17	2,29	1,90	0,87	1,76

2024-2025 m. šildymo sezono metu daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po 1,14 Eur/m² per mėnesį, tuo metu daugiabučiai namai, kuriuose yra įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po 2,32 Eur/m² per mėnesį. Žemiau pateikti namų, kuriuose įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai mokėjimai už šilumą.

Vartotojas	2024 m. Spalis	2024 m. Lapkritis	2024 m. Gruodis	2025 m. Sausis	2025 m. Vasaris	2025 m. Kovas	2025 m. Balandis	Vidutinė per 2024- 2025 m.
Dar. ir Girėno 33	1,93	2,80	3,52	3,06	2,68	2,25	1,29	2,50
Dar. ir Girėno 35	1,99	2,42	2,83	2,89	2,76	2,84	1,45	2,45
Dar. ir Girėno 37	2,23	3,11	3,46	3,43	3,27	3,40	1,73	2,95
I. Končiaus 12	1,54	1,98	2,15	2,21	2,22	2,17	1,16	1,92
Lentpjūvės 4	1,57	1,74	2,37	2,34	2,35	2,12	1,00	1,93
Lentpjūvės 6	1,86	2,96	3,38	3,37	3,15	2,73	1,43	2,70
Parko al. 6	1,76	2,43	2,47	2,36	3,08	2,82	1,08	2,29
Stoties 30	1,72	2,08	2,60	2,57	2,45	2,49	1,28	2,17
Stoties g. 8	1,34	1,96	2,65	2,31	2,38	1,96	0,92	1,93
Vidurkis	1,77	2,39	2,83	2,73	2,70	2,53	1,26	2,32

Daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai mokėjo 2 kartus mažiau, negu namai, kuriuose yra seno tipo elevatoriniai šilumos punktai.

Energijos taupymo patarimai:

1. Kompleksinė pastatų renovacija

2. Šilumos punktų automatizavimas. Namuose, kuriuose yra seni elevatoriniai šilumos punktai, šilumos tiekimas į butus reguliuojamas rankiniu būdu sukiojant sklendes. Tokiuose namuose patalpos šildomos netolygiai, ypač rudens ir pavasario metu, kai lauke diena būna šilta, o naktį vėsu. Įdiegus automatizuotą šilumos punktą, šilumą reguliuoja automatika, priklausomai nuo besikeičiančios lauko temperatūros. Esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekiamas žemesnės temperatūros vanduo, taip taupant šilumą.

3. Mažoji renovacija (šildymo sistemų subalansavimas, individualios apskaitos butuose įrengimas, senų šilumos punktų keitimas naujais).