



**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2025–2027 METAIS
PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ DERINIMO**

2025 m. vasario 13 d. Nr. T1-18
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu bei atsižvelgdama į UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2024 m. lapkričio 28 d. gautą raštą Nr. SD-132 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2025–2027 metais planuojamų investicijų patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Derinti uždarnosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ 2025–2027 metais planuojamas investicijas (pridedama).

Savivaldybės meras

Audrius Klišonis

SUDERINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2025 m. vasario 13 d.
sprendimu Nr. T1-18

UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2025–2027 METAIS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS

Eil. Nr.	Investicijų pavadinimas	Inv. Nr.	Eksploatacijos pradžios data	Vnt.	Investicijos suma (tūkst. Eur)	Investavimo tikslai
2025 metais planuojamos atlikti investicijos					963,80	
1.	Granulėmis kūrenamų vandens šildymo katilų įrengimas Žemaičių Kalvarijos mstl. katilinėje			2	300,00	Modernizuoti Žemaitijos Kalvarijos mstl. esančios katilinės šilumos gamybos įrangą, siekiant užtikrinti patikimą ir efektyvų šilumos tiekimą bei sumažinti eksploatacines sąnaudas ir avarinių gedimų riziką.
2.	Granulėmis kūrenamo vandens šildymo katilo įrengimas Šateikių k. katilinėje			1	150,00	Įrengti 300 kW galios granulėmis kūrenamą šildymo katilą Šateikių k. esančioje katilinėje, siekiant padidinti šilumos gamybos efektyvumą ir panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius, rezervinį paliekant SM1 kuru kūrenamą katilą.
3.	Granulėmis kūrenamų vandens šildymo katilų įrengimas Alsėdžių mstl. katilinėje			2	260,00	Įrengti du po 300 kW galios granulėmis kūrenamus vandens šildymo katilus Alsėdžių mstl., kurie galėtų veikti be nuolatinio aptarnaujančio personalo, taip užtikrinant efektyvų ir ekonomišką šilumos gamybos procesą.
4.	Vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas/montavimas			34	25,60	Padidinti šilumos gamybos ir tiekimo proceso saugumą bei efektyvumą, įdiegiant vaizdo stebėjimo sistemas. Šios priemonės užtikrins įrangos apsaugą, leis operatyviai reaguoti į galimas avarines situacijas bei padidins darbo ir procedūrų skaidrumą.
5.	Lentpjūvės katilinėje VŠK Nr. 1 „Kaistra 2000“ pakuros kapitalinis remontas			1	35,00	Lentpjūvės g. 14E esančioje katilinėje reikalinga mažesniojo vandens šildymo katilo pakuros rekonstrukcija.

6.	Lentpjūvės katilinėje VŠK Nr. 2 „Kaistra 3000“ pakuros kapitalinis remontas			1	40,00	Lentpjūvės g. 14E esančioje katilinėje reikalinga didžiojo vandens šildymo katilo pakuros rekonstrukcija.
7.	Lentpjūvės katilinėje VŠK Nr. 1 „Kaistra“ multiciklonų keitimas			2	41,00	Lentpjūvės g. 14E katilinėje dėl galimybės naudoti esamą KE, būtina pakeisti esamą neefektyvų multicikloną nauju.
8.	Lentpjūvės katilinėje VŠK Nr. 1 „Kaistra“ dūmo vamzdžių kapitalinis remontas			1	20,00	Lentpjūvės katilinėje (Lentpjūvės g. 14E) katilo dūmo vamzdžių keitimas.
9.	Šilumos trasų sklendžių keitimas ir naujos sklendės įrengimas prie kolektoriaus			10	10,00	Pakeisti šilumos tinklų sklendes ir įrengti naują sklendę prie kolektoriaus, siekiant užtikrinti galimybę efektyviai ir saugiai atjungti katilinę nuo tinklo bei pagerinti sistemos valdymą.
10.	Automobilių įsigijimas			2	50,00	Reikalingi automobiliai bendrovės reikmėms: 1 vnt. vietoj nurašomo ir 1 vnt. įgyvendinus pokyčius kaimiškiose katilinėse.
11.	Nuotolinis daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymas			37	22,20	Daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuotolinio nuskaitymo įrangos montavimas šilumos punktuose – vieneto kaina 600 Eur.
12.	Smulkaus ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas			7	10,00	Bendrovėje nuolat būtina atnaujinti smulkų ilgalaikį turtą: kompiuterinę įrangą, ryšio priemones, spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo įrangą, baldus, darbo įrankius, buities, saugos ir kontrolės įrangą.

2026 metais planuojamos atlikti investicijos					298,00	
1.	Esamos šiluminės trasos DN100 Alsėdžių k., Telšių g. keitimas į DN60 diametro šiluminę trasą			1	12,00	Pakeisti esamą didelio diametro DN100 šiluminę trasą Alsėdžių kaime, Telšių g. į mažesnio diametro DN60, siekiant sumažinti šilumos nuostolius, optimizuoti energijos perdavimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams, trasos ilgis – 58 metrai.

2.	Esamos šiluminės trasos DN100 Žemaičių Kalvarijos mstl. keitimas į DN80 diametro šiluminę trasą			1	55,00	Pakeisti šiluminę trasą nuo Žemaičių Kalvarijos mstl. esančios katilinės iki Plungės r. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyriaus į bekanalę konstrukciją, sumažinant diametrą nuo DN100 iki DN80, trasos ilgis – 270 m.
3.	Esamos šiluminės trasos DN100 Platelių mstl. keitimas į DN60 diametro šiluminę trasą			1	12,00	Pakeisti esamą DN100 diametro šiluminę trasą Platelių mstl. į mažesnio diametro DN60 šiluminę trasą, siekiant sumažinti šilumos nuostolius, pagerinti energijos perdavimo efektyvumą ir prisidėti prie ekonomiškesnio šilumos tiekimo sistemos veikimo, trasos ilgis – 92 metrai.
4.	Esamos šiluminės trasos DN76 Stalgėnų k. keitimas į DN50 diametro šiluminę trasą			1	35,000	Pakeisti esamą DN76 diametro šiluminę trasą Stalgėnų k. nuo esamos katilinės iki seniūnijos pastato į DN50 diametrą, siekiant sumažinti šilumos nuostolius, optimizuoti energijos perdavimo efektyvumą, trasos ilgis – 296 metrai.
5.	Lentpjūvės katilinėje (Lentpjūvės g. 14E) saulės elektrinės 100 kW galios įrengimas			1	70,000	Perkama paslauga ir įranga saulės elektrinei įrengti, siekiant sumažinti elektros energijos sąnaudas Lentpjūvės katilinėje, didinant energijos efektyvumą bei prisidedant prie atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros. Šią priemonę įgyvendinti tik gavus ES ar kitą paramą.
6.	Platelių mstl. katilinėje vandens šildymo katilo degiklio VAPOR AKU-400 keitimas			1	6,00	Pakeisti vandens šildymo katilo VAPOR AKU-400 degiklį Platelių dujinėje katilinėje, siekiant pagerinti katilo efektyvumą, sumažinti kuro sąnaudas ir užtikrinti patikimą bei ekonomišką šilumos gamybą.
7.	Automobilinių svarstyklių įrengimas Lentpjūvės katilinėje (Lentpjūvės g. 14E, Plungė)			1	30,00	Bendrovė neturi savo svarstyklių biokuro svėrimui. Svarstyklės įrengiamos Lentpjūvės g. 14E katilinės teritorijoje.
8.	Sunkvežimio biokuro tiekimui įsigijimas			1	50,00	Įsigyti sunkvežimį kuro tiekimui, siekiant užtikrinti nepertraukiamą kuro pristatymą katilinėms.
9.	Nuotolinių daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymo įrangos montavimas			30	18,00	Daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuotolinio nuskaitymo įrangos montavimas šilumos punktuose.

10.	Smulkaus ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas			7	10,00	Bendrovėje nuolat būtina atnaujinti ilgalaikį turtą: kompiuterinę įrangą, ryšio priemones, spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo įrangą, baldus, darbo įrankius, buities, saugos ir kontrolės įrangą.
2027 metais planuojamos atlikti investicijos					1 578,00	
1.	Lentpjūvės katilinėje (Lentpjūvės g. 14E) 5 MW biokuro katilo montavimas			1	1 500,00	Modernizuoti Lentpjūvės katilinės šilumos gamybos įrangą, pakeičiant senus 2 MW ir 3 MW katilus nauju 5 MW biokuro katilu, siekiant užtikrinti efektyvesnį kuro panaudojimą, sumažinti eksploatacines sąnaudas bei avarinių gedimų riziką. Priemonę įgyvendinti atlikus jungiamosios trasos analizę/studiją, pagal kurios išvadas bus galima priimti sprendimą dėl biokuro katilų keitimo.
2.	Frontalinio krautuvo įsigijimas			1	50,00	Reikalingas biokuro krovimo darbams.
3.	Nuotolinių daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuskaitymo įrangos montavimas			30	18,00	Daugiabučių namų įvadinių šilumos skaitiklių nuotolinio nuskaitymo įrangos montavimas šilumos punktuose.
4.	Smulkaus ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas			7	10,00	Bendrovėje nuolat būtina atnaujinti ilgalaikį turtą: kompiuterinę įrangą, ryšio priemones, spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo įrangą, baldus, darbo įrankius, buities, saugos ir kontrolės įrangą.
Iš viso:					2 839,80	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2025–2027 METAIS PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-13 Nr. T1-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrius Klišonis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 22:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 22:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-25 17:15 - 2028-07-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-14 nuorašą suformavo Kazys Milierius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-