

Šilumos gamyba pagal sistemas 2003 -2019 metus (MWh)

		V. MAČERNIO CŠT sistema				LENTPJŪVĖS CŠT sistema				STOTIES KATILINĖS (2014 m. prijungtos prie Lentpjūvės sistemos)				KITA sistema, kuri apjungia likusias katilines				IŠ VISO BENDROVĖJE			
		Gamyba MWh	Realizacija MWh	Nuostoliai MWh	Nuostoliai %	Gamyba MWh	Realizacija MWh	Nuostoliai MWh	Nuostoliai %	Gamyba MWh	Realizacija MWh	Nuostoliai MWh	Nuostoliai %	Gamyba MWh	Realizacija MWh	Nuostoliai MWh	Nuostoliai %	Gamyba MWh	Realizacija MWh	Nuostoliai MWh	Nuostoliai %
2003 m	VISO	62,717	49,673	13,044	21%	14,999	9,093	5,917	39%	8,885	6,615	2,270	26%	919				87,520	66,300	21,220	24.2%
2004 m	VISO	58,051	47,780	10,271	18%	14,481	8,732	5,749	40%	8,369	6,270	2,099	25%	45,186				82,475	64,356	18,119	22.0%
2005 m	VISO	54,888	46,391	8,497	15%	14,069	8,548	5,535	39%	7,556	6,247	1,309	17%	2,091				78,604	63,277	15,327	19.5%
2006 m	VISO	57,573	47,605	9,968	17%	13,855	8,948	4,907	35%	7,538	6,454	1,084	14%	2,610				81,576	65,618	15,958	19.6%
2007 m	VISO	54,684	44,656	10,028	18%	11,854	7,713	4,141	35%	7,320	5,731	1,589	22%	2,378				76,236	60,478	15,758	20.7%
2008 m	VISO	53,183	42,506	10,677	20%	11,239	7,098	4,141	37%	6,507	5,282	1,225	19%	2,370				73,299	57,256	16,043	21.9%
2009 m	VISO	55,055	44,215	10,840	20%	11,464	7,144	4,320	38%	6,306	5,352	954	15%	2,381				75,206	59,092	16,114	21.4%
2010 m	VISO	58,395	47,548	10,846	19%	11,560	8,176	3,384	29%	6,969	5,809	1,160	17%	2,655				79,579	64,188	15,391	19.3%
2011 m	VISO	51,578	40,980	10,598	21%	9,619	7,373	2,246	23%	6,585	5,247	1,338	20%	2,723				70,505	56,323	14,182	20.1%
2012 m	VISO	54,793	43,177	11,616	21%	10,321	7,997	2,324	23%	6,506	5,448	1,058	16%	3,598				75,218	60,220	14,998	19.9%
2013 m	VISO	51,549	41,282	10,267	20%	9,893	7,740	2,153	22%	6,200	5,280	920	15%	3,375				71,017	57,677	13,340	18.8%
2014 m	VISO	48,415	38,792	9,623	20%	15,712	11,070	4,642	30%	1,311	1,210	101	8%	3,898	3,265	633	16%	69,336	54,337	14,999	21.6%
2015 m	VISO	44,636	35,907	8,729	20%	16,931	11,922	5,009	30%					4,085	3,198	896	22%	65,652	51,027	14,625	22.3%
2016 m	VISO	47,208	39,143	8,065	17%	17,576	13,113	4,463	25%					4,483	3,611	872	19%	69,267	55,867	13,400	19.3%
2017 m	VISO	47,846	38,157	9,689	20%	16,710	12,298	4,412	26%					4,446	3,503	943	21%	69,002	53,957	15,045	21.8%
2018 m	VISO	45,753	36,939	8,814	19%	16,046	12,004	4,042	25%					4,777	3,582	1,195	25%	66,576	52,525	14,051	21.1%
2019 m	VISO	42,937	34,990	7,946	19%	15,118	11,386	3,732	25%					4,198	3,509	689	16%	62,253	49,886	12,367	19.9%

PASTABOS:

2011 m. pradėta eksploatuoti Lentpjūvės g. kūrenama biokuru ir uždaryta Telšių g. dujinė katilinė. 2014 m. vasarą Stoties g. katilinių vartotojai prijungti prie Lentpjūvės g. katilinės, todėl gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo daugiau nei 4 kartus (nuo 12110 tūkst. m³ iki 293 tūkst. m³)

Vadovaujantis Komisijos 204 m. sausio 17 d. Nr. 03-24 nutarimu UAB Plungės šilumos tinklai įpareigoti vykdyti apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą pagal tris CŠT sistemas.

Ruošė: L. Antanavičienė